



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО
КОЛПИНСКОМУ РАЙОНУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ул. Финляндская, д.8, Колпино,
г. Санкт-Петербург, 196653
Тел./факс 461-56-33

17.08.2020 № 352-31-1-18
На № 150 от 04.08.20
О переносе сроков предписания

И.о. заведующего
ГБДОУ детский сад № 3 Колпинского
района СПб

Е.В. Смирновой

ул. Школьная, д. 5а, литер А,
п. Металлострой, Санкт-Петербург,
196641

Управление по Колпинскому району Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу (далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение (вх. № 539 от 05.08.2020г.) по вопросу переноса сроков устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 07.02.2020г. №31-1-13/1/1, выданного Управлением, учитывая приведенные доводы, считает возможным установить срок устранения нарушений – 01.09.2021г.

Заместитель начальника управления –
начальник 20 ПСО ФПС ГПС

Т.Г. Мангов



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru/>

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района
Управления по Колпинскому району**

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 8, тел. 461-56-33

**Предписание №31-1-13/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей Колпинского района Санкт-Петербурга

(полное и сокращенное наименования юридического лица, филиал, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - физического лица)

(ГБДОУ детский сад №3 Колпинского района СПб, ИНН 7817027316)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Колпинского района УНДПР Главного

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа)

управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Нестерова А.А. от 26.12.2019 №2-13-13

государственного пожарного надзора, поднадзорных организаций (граждан) с организационной проверкой

в период с 31 января 2020 года по 07 февраля 2020 года старшим инспектором ОНДПР Колпинского района Управления по Колпинскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Арещенко Павлом Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания детского дошкольного учреждения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Школьная, д. 5а, лит. А, совместно с заведующим Фроловой И.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, инициалы должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, инициалы уполномоченного представителя, представляющего при проверке (гражданин))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина коридора 1-го этажа менее 1,2 метра, с учетом дверей открывающихся в помещения в коридор, при их двустороннем расположении.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 3 статьи 4, Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.3, пункт 5.1.1	01.09.2020	
2.	Ширина лестничных маршей в здании менее 1,35 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ	01.09.2020	

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 3 статьи 4, Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.4.1, пункт 5.2.5		
3.	Ширина эвакуационных выходов из помещений (групповых ячеек), при числе эвакуирующихся более 15 чел. менее 1,2 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 3 статьи 4, Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 5.2.14, пункт 5.2.12	01.09.2020	
4.	Ширина эвакуационных выходов с этажей на лестничные клетки, при числе эвакуирующихся более 15 чел. менее 1,2 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 3 статьи 4, Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 5.2.14	01.09.2020	
5.	Высота эвакуационных выходов из лестничных клеток здания наружу менее 1,9 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53, пункт 1 части 2 статьи 53, часть 3 статьи 4, Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.2.5	01.09.2020	
6.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор 1го этажа) в свету менее 1,2м (при одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор, ширина коридора составляет 1м.)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 4; п. 2, ч. 1 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», СП 1.13130.2009 п. 5.1.1, п. 4.3.3	01.09.2020	
7.	Ширина эвакуационных выходов в лестничные клетки со 2-го этажа менее 1,2 м (фактически 0,85м.)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 4; п. 2, ч. 1 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», СП 1.13130.2009 п. 5.2.14	01.09.2020	
8.	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток наружу менее 1,2 м (фактически 0,78м.)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 4; п. 2, ч. 1 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», СП 1.13130.2009 п. 5.2.14	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДПР Колпинского района
Управления по Колпинскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
капитан внутренней службы

« 07 » 02 2017



П.В. Арешенко

Предписание для исполнения получил:
Заведующий Фролова Ирина Александровна

« » 20 г.

Ирина Александровна Фролова